



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

## ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приокское управление Ростехнадзора  
Тульская обл., г.Ефремов, ул.Тургенева, д.11  
(место составления акта)

13.04.2017 г.  
(дата составления акта)

11 ч. 30 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

#### Приокского управления Ростехнадзора

контроля юридического лица муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад  
№14»  
№ 13-16/96

По адресу: Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Дружбы, д.5А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 510-р от 24.03.2017 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписа-  
ния № 13-16/24 от 17.02.2017 г. в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития  
ребёнка – детский сад №14" (МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14")  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринима-  
теля)

Дата и время проведения проверки:

"12" апреля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 2 рабочих часа.

"13" апреля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким  
адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 рабочих часа.  
(рабочих дней/часов)


Акт составлен:

Приокское управление Ростехнадзора отдел по надзору за электроустановками  
потребителей.

(наименование органа государственного контроля (надзора))


О начале проведения проверки уведомлен:

Заведующий МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14" Жукова Татьяна Ва-  
сильевна, выписка из приказа №297 от 10.09.1997 г. о назначении на должность заведую-  
щего МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14"

  
30.03.2017 г., в 16 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
Заведующий МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14" Жукова Татьяна Васильевна, выписка из приказа №297 от 10.09.1997 г. о назначении на должность заведующего МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14"

 12.04.2017 г., в 09 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

\_\_\_\_\_ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Волков Сергей Викторович, старший государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей, ответственный за проведение мероприятия по контролю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14" Жукова Татьяна Васильевна, выписка из приказа №297 от 10.09.1997 г. о назначении на должность заведующего МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14", действует на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения, отметка об исполнении
1.	Не пересматривался перечень технической документации более 3 лет	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п. № 1.8.2)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено – визуальный осмотр.</b>
2.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.2.7.15)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено – паспорт от 15.03.17 №1</b>




3.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№1.7.2); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИпоПиИСЗ п.1.4.2.)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
4.	Не утверждены ответственным за электрохозяйство однолинейные схемы электрических соединений	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№1.5.18)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
5.	Электроустановки не обеспечены испытанными средствами защиты в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (Например: отсутствует вторая пара диэлектрических перчаток)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№1.2.2; 1.7.2); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИпоПиИСЗ приложение 8)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
6.	Не назначен ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№3.5.10)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – приказ от 06.03.17 № 12.
7.	На предприятии не уделяется достаточного внимания по периодической очистке оборудования. Например: ВРУ-0,4 кВ имеет пыль, грязь, т.п.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п. № 2.2.17.)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.



8.	На внутренней стороне двери ВРУ-0,4 кВ отсутствуют диспетчерские наименования по группам потребителей.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п. № 2.2.20.)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
9.	Видимые металлические части заземляющего устройства не окрашены в черный цвет (в полном объеме)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№ 2.7.7)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
10.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.№2.7.9)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
11.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена первая группа по электробезопасности. Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1-ой группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (в полном объеме)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП п.1.4.4)	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.
12.	Водонагреватель ARISTON (инв.№1101060385) установленный в детской группе не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении). Данное нарушение создает угрозу здоровью и жизни людей (обслуживающего персонала МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14").	1) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.); п.п. 1.2.2, 1.7.2, 2.7.6.	Устранить	Установленный срок устранения нарушения до 31.03.17г. <b>Нарушение устранено</b> – визуальный осмотр.



		<p><b>2) Правила устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г. Введены в действие с 1 января 2003 г.): п.п. 1.7.76, 1.7.78.</b></p> <p><b>3) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593, опубликованы 13.01.2014 г. и вступили в законную силу 04.08.2014 г.): п. 1.3.</b></p>		
--	---	---	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагается

Подпись лица, проводившего проверку:  
Волков Сергей Викторович,  
старший государственный инспектор  
(Ф.И.О., должность)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Жукова Татьяна Васильевна, заведующий  
МКДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад №14"  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченного  
представителя)

«13» апреля 2017 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)  
проводивших проверку)