

26.09.2021 КНМ № 71220061000201015012

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61,
тел.: (48741) 6-23-93, e-mail: ondipr-efremov2017@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24 / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития ребёнка – Детский сад № 14», в лице заведующего Жуковой Татьяны Васильевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора Ефремовского,
Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору - заместитель
начальника ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области майора, внутренней службы Парфёнова Сергея Александровича

№ 24 от « 24 » января 2022 года

в период с « 01 » февраля 2022г. по « 09 » февраля 2022г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам капитаном внутренней службы Павловым Евгением
Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной
безопасности в отношении здания, помещений и территории Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – Детский сад № 14» по
адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Дружбы, д.5а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МКДОУ «ЦРР – детский сад № 14» Жукова Татьяна Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для выполнения устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода на 1-ом этаже.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, п.26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	05.05.2022г	
2	Не закреплены надежно к полу ковровые дорожки, расположенные на путях эвакуации из помещения групп.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г п.31. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	05.05.2022г	
3	Двери лестничных клеток на втором этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, п.24. На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	05.05.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ «ЦРР – детский сад № 14»

Жукова Татьяна Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 09 » февраля 2022 года


Старший инспектор ОНДиПР

по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

Павлов Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 09 » февраля 2022 года


(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.